



PROYECTO PYROSUDOE

PROGRAMA INTERREG IVB

EVALUACIÓN DEL NIVEL DE PROTECCIÓN DE EDIFICACIONES ANTE EL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL EN LA INTERFAZ URBANO-FORESTAL

DIRECCIÓ GENERAL DE BIODIVERSITAT
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT
GOVERN DE LES ILLES BALEARS

URBANIZACIÓN	
TÉRMINO MUNICIPAL	
PROPIETARIO	<input type="checkbox"/> Residente
	<input type="checkbox"/> Estacional
NACIONALIDAD	<input type="checkbox"/> Española
	<input type="checkbox"/> Extranjera: especificar.....
ENTREVISTADO	HOMBRE <input type="checkbox"/> MUJER <input type="checkbox"/>

A. MEDIDAS PREVENTIVAS (franja de seguridad, mejora de accesos, limpieza de restos vegetales en tejados y canalones, sistema de aspersores, etc.)

A-1. ESTADO DE SU PROPIEDAD EN CUANTO A LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES:

- No he realizado nunca medidas de protección o hace más de tres años 4
- La última vez que he realizado medidas de este tipo fue entre hace 1-3 años 2
- Realizo medidas preventivas anualmente 0

A-2. ¿CONOCE USTED LA LEGISLACIÓN/RECOMENDACIONES EN MATERIA DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL?:

- Nada 2
- Un poco 1



Muy bien

0

B. VEGETACIÓN EN EL ENTORNO A LA EDIFICACIÓN

B-1. NATURALEZA DE LA VEGETACIÓN:

- Coníferas (pino, pino+arbusto, pino+ullastre, pino+mata...) 4
- Arbustivas (ciprés, brezo, carrizo, aliaga...) 3
- Frondosas (encinar, acebuche, mata...) 2
- Pasto (cultivos agrícolas, zonas abandonadas con vegetación herbácea...) 1
- Suelo desnudo o labrado 0

B-2. ESTRUCTURA Y ALTURA DE LA VEGETACIÓN:

- Densa y alta (superior a 1,5 metros) 3
- Densa y media (entorno a 1,5 metros) 2
- Densa y baja (menor de 1,5 metros) 1
- Clara 0

B-3. DISTANCIA DE LA VEGETACIÓN FORESTAL A LA EDIFICACIÓN:

- En contacto con la edificación 3
- A más 5 metros 1
- A más de 10 metros 0

C. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENTORNO DE LA EDIFICACIÓN (si son varias se marcará la mayor puntuación)

C-1. LA EDIFICACIÓN ESTÁ:

- En un fondo de valle 3
- En pendiente fuerte (superior a 10%) 2
- En pendiente suave (inferior a 10%) 1
- En terreno llano 0

C-2. ¿EL MOBILIARIO EXTERIOR DE LA EDIFICACIÓN ES?:

- Muebles de PVC 2
- Muebles de madera 1
- Elementos de piedra, hierro forjado 0
- Toldos o sombrillas 2
- Barbacoa 3

C-3. SE ALMACENAN MATERIALES EN EL EXTERIOR DE LA EDIFICACIÓN:

- No 0
 - Sí, materiales inflamables (pinturas, disolventes, etc.) 4
 - Sí, un depósito de gas (butano, propano, etc.) o líquido inflamable (gas-oil, etc.) 3
 - Sí, leña (para chimenea o barbacoa) 2
- Distancia entre estos elementos y la edificación:
- En contacto con la edificación 3
 - A menos de 50 metros 2
 - A más de 50 metros o enterrado 0

D. SITUACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

D-1. VÍAS DE ACCESO A LA EDIFICACIÓN:

- Una sola vía de acceso 2
- Más de una vía de acceso 0



D-2. ¿TIENE CERRAMIENTO LA PARCELA?:

- No tiene cerramiento o es una rejilla metálica 3
- Tiene cerramiento con un seto de alta inflamabilidad (ciprés, arizónicas, brezo, pino, palmáceas) 5
- Tiene cerramiento con muro de pared seca, mampostería, hormigón o similar 0

D-3. LAS BARRERAS DE ACCESO A LA PARCELA SE ABREN CON:

- Portero automático 2
- Apertura manual 1
- No está nunca cerrado 0

E. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN

E-1. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

- Madera 5
- Material de obra (cemento, piedra, etc.) **con** presencia de vigas de madera sobresaliendo de la fachada 1
- Material de obra (cemento, piedra, etc.) **sin** presencia de vigas de madera sobresaliendo de la fachada 0

E-2. CUBIERTA:

- Presencia en el tejado de material vegetal (acículas de pino, etc.) o de ramas apoyadas en el mismo 3
- Tela asfáltica, alquitranado o caucho 2
- Teja árabe simple, fibrocemento o teja mixta 0

E-3. CANALONES:

- Presencia de material vegetal muerto en el canalón (acículas de pino, por ejemplo) 3
- PVC 2
- Otro material (metal, fibrocemento, de obra, etc.) 0

E-4. CARPINTERÍA DE LAS VENTANAS Y/O PERSIANAS:

- Ventanas de PVC 3
- Ventanas de madera 2
- Ventanas de aluminio o acero 0
- Sin persianas 5
- Con persianas de PVC 4
- Con persianas de madera maciza (espesor mayor de 2 cm) 1

E-5. CONTACTO CON EL EXTERIOR:

- Chimenea libre 3
- Chimenea con rejilla o matachispas 1

SÍNTESIS DEL CUESTIONARIO

SUMA DE PUNTOS POR APARTADOS	
A:	
B:	
C:	
D:	
E:	
TOTAL	

RESULTADOS

0 – 15: SU EDIFICACIÓN ESTÁ RELATIVAMENTE BIEN PROTEGIDA EN CUANTO AL RIESGO DE INCENDIO



16 – 31: SU EDIFICACIÓN ES VULNERABLE AL RIESGO DE INCENDIO
32 – 46: SU EDIFICACIÓN ES MUY VULNERABLE AL RIESGO DE INCENDIO
47 o más: SU EDIFICACIÓN ES EXTREMADAMENTE VULNERABLE AL RIESGO DE INCENDIO



SUDOE
Interreg IV B